

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676450, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. Шатковская, 116
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
и.о. заведующего ОПП и ВР:
Титова И.Ю.

25.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3022 / С от 25.08.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода питьевая из скважины

Заявитель:

Администрация Нововоскресеновского сельсовета

Юридический адрес заказчика:

676340, Амурская область, Шимановский район, с. Нововоскресеновка, ул. Советская, 1

Фактический адрес заказчика:

676340, Амурская область, Шимановский район, с. Нововоскресеновка, ул. Советская, 1

Дата и время отбора пробы (образца): *15.08.2022 06 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.08.2022 12 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Глава администрации Семенко С.В.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Нововоскресеновского сельсовета

676340, Амурская область, Шимановский район, с. Нововоскресеновка, ул. Советская, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

скважина, Амурская область, Шимановский район, с. Нововоскресеновка.

Код пробы (образца): *3022.15.08.22-нк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка:

Стерильная стеклотыжка

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 15.08.2022*

Основание для отбора: *договор от 12.04.2022 № 261/1087ПК*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 3022.15.08.22-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 15.08.2022
 Дата начала исследования: 15.08.2022
 Дата окончания исследования: 16.08.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01 , п.8.2
2	ОМЧ	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 3.3

Сведения об оборудовании

№ п\п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат лабораторный суховоздушный, ТС-80М-2	471	Протокол периодической аттестации № 11/С-22 от 29.04.2022	28.04.2023

Лицо ответственное за составление протокола № 3022 / С от 25.08.2022

Техник-лаборант Каратаева Л.Г.



окончание протокола